

Bytom, dnia 22.03.2017 r.

## **ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”

Numer sprawy: ZP/1/12/2016

Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że dnia 10 marca 2017 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t ze zm.) którego przedmiotem jest „Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego im. E. Szymkowiaka przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### Pytanie 1

Proszę o przekazanie warunków przyłączenia do zewnętrznej sieci wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Z przekazanych materiałów oraz PFU nie można wywnioskować, jak należy prowadzić zewnętrzne sieci wod-kan i gdzie mają zostać podłączone.

### Odpowiedź

Zamawiający wskazuje:

- 1) Zgodnie z zapisem PFU: „1.2.2 Prace przygotowawcze przed projektowaniem” do zadań Wykonawcy należy „Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci”,
- 2) Załącznik 6/7 „Mapa do celów projektowych” zawiera aktualny przebieg sieci,
- 3) Sieci zewnętrzne należy poprowadzić zgodnie z wykonanym projektem oraz otrzymanymi warunkami przyłączeniowymi,
- 4) W przypadku wywołania kolizji z istniejącymi sieciami do zadań Wykonawcy należy przebudowa sieci w oparciu o otrzymane od właścicieli warunki przebudowy.

### Pytanie 2

W materiałach przetargowych znajduje się załącznik nr 22 - Plan zagospodarowania – budowa kanalizacji deszczowej\_2. Proszę o informację czy zaznaczone tam instalacje są już wykonane, a rysunek został załączony poglądowo.

### Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż roboty wskazane w załączniku nr 22 nie zostały wykonane. Załącznik ten został zamieszczony poglądowo w celu zapoznania Wykonawcy z zakresem i lokalizacją ewentualnych robót związanych z budową systemu kanalizacji deszczowej, które mogą być prowadzone przez w tym samym czasie co modernizacja stadionu piłkarskiego.

Pytanie 3

Ponawiamy pytanie dotyczące nawadniania i odwadniania murawy. Jak należy rozumieć zapis PFU dotyczący konieczności przewidzenia zmiany konieczności lokalizacji istniejących urządzeń i zbiorników. Proszę o potwierdzenie, że zakres tych robót nie jest objęty ofertą na tym etapie.

Odpowiedź

System nawadniania i odwodnienia murawy jest wykonany. Zapis w PFU dotyczący przewidzenia zmiany konieczności lokalizacji istniejących urządzeń i zbiorników dotyczy ewentualności, gdy projekt Wykonawcy będzie zakładał taką konieczność. Wówczas zakres ewentualnej przebudowy infrastruktury wynikające z kolizji lub dokumentacji projektowej Wykonawcy, należy uwzględnić w projekcie i tym samym w cenie oferty.

Pytanie 4

Zał. nr 21 - PBW\_węzeł\_cieplny - dokumentacja z roku 2007, proszę o informację czy ten węzeł należy zmodernizować, wykonać od nowa, jakie jest jego przeznaczenie.

Odpowiedź

„Projekt budowlano-wykonawczy cz. technologiczna i AKPiA dla podgrzewania murawy boiska sportowego”, został załączony poglądowo. Węzeł cieplny służy dla celów podgrzewania murawy. Zamawiający nie przewiduje modernizacji ani remontu systemu technologii węzła. Jeżeli jednak z dokumentacji Wykonawcy wyniknie jakakolwiek przebudowa tej instalacji (np. w wyniku kolizji) to tę przebudowę należy uwzględnić w cenie oferty. Ponadto, Zamawiający wskazuje, że Wykonawca winien ująć w cenie oferty remont obiektu w zakresie branży budowlanej: skucie i odtworzenie tynków wykonanie malatur i posadzek itp. (wg: Inwentaryzacji stadionu - załącznik nr 12 do Regulaminu).

Pytanie 5

Instalacja ogrzewania płyty boiska - projekt powykonawczy z 2008 r. Proszę o potwierdzenie, że Instalacja jest wykonana i nie jest objęta tym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż instalacja ogrzewania płyty boiska jest wykonana. Projekt powykonawczy z 2008 r. załączony został poglądowo w celu jego uwzględnienia przy pracach projektowych. Jeżeli z dokumentacji projektowej Wykonawcy wyniknie jakakolwiek przebudowa (np. w wyniku kolizji) to koszt tej przebudowy należy uwzględnić w cenie oferty.

**BYTOMSKI SPORT**  
Spółka z o.o.  
41-902 Bytom, Rynek 19  
NIP 6263016496, KRS 0000527357  
REGON 243699550

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Jakub Snochowski