Bytom, dnia 22.05.2017 r.

ODPOWIEDŹ
na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I”
Numer sprawy: ZP/1/02/2017

Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że dnia 18 maja 2017 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t ze zm.) którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do udziału w wyżej wymienionym przetargu publicznym oferentów oferujących sztuczne trawy posiadające deklaracje zgodności z normą PN — EN 15330-1:2013 zamiast wymaganego badania na zgodność z normą PN — EN 15330-1:2013 w przypadku kiedy wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry sztucznej trawy są zbadane i potwierdzone w oficjalnym raporcie z badań przeprowadzonym przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA na zgodność z FIFA Quality Concept for Football Turf. Zdaniem producentów traw nie ekonomiczne jest wykonywanie badań, w których badane parametry się dublują i są potwierdzone w innym badaniu. Dlatego jeszcze raz prosimy o dopuszczenie deklaracji zgodności z normą PN — EN 15330-1:2013 zamiast badania na zgodność z normą PN — EN 15330-1:2013 w przypadku kiedy wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry sztucznej trawy są zbadane i potwierdzone w oficjalnym raporcie z badań przeprowadzonym przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA na zgodność z FIFA Quality Concept for Football Turf.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących badań nawierzchni sztucznej trawy wskazanych w treści SIWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Jakub Snochowski