



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl
konto: Bank Pekao S.A. 24 1240 2975 1111 0010 7096 3310



BPK/ 3444/12/2020/W
IT/ 1613/2020

Bytom, dnia 11 grudnia 2020 r.
WPLYNEŁO
21 -12- 2020

Bartosz Michalski
ul. Czarneckiego 22A
44-100 Gliwice

WARUNKI TECHNICZNE I OGÓLNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obiekt: boisko sportowe wraz z zapleczem
Lokalizacja: ul. Piłkarska dz. nr 2995/203, 2993/203; 2997/203; Bytom
Inwestor: „Bytomski sport Polonia Bytom” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2A, 41-902 Bytom

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2020 r. określa następujące warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej:

Miejsce odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych:

1. Kanał deszczowy Ø 300 (beton) w rejonie ul. Olimpijskiej.
2. Włączenia do kanału wykonać poprzez studnię kanalizacyjną w rejonie budynków nr 27-37.
3. Ilość wód deszczowych i roztopowych wprowadzonych do kanalizacji z całego obszaru inwestycji należy ograniczyć do 3 dm³/s, poprzez zabudowę regulatora przepływu.
4. Zagospodarowanie nadmiaru wód opadowych lub roztopowych należy zrealizować we własnym zakresie np. poprzez rozsącanie do gruntu lub poprzez zbiornik retencyjny.

Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na przyłączach kanalizacyjnych:

1. Stosowane rury i armatura powinny posiadać atest producenta, oraz ocenę higieniczną PZH.
2. Zabudowaną armaturę należy oznaczyć na tabliczkach orientacyjnych.
3. Na przyłączach i sieciach kanalizacyjnych należy stosować rury z tworzyw sztucznych lub kamionki gatunku I.

Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonania zewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacyjnych:

1. Dokumentację techniczną przyłącza kanalizacji deszczowej należy złożyć do uzgodnienia w dwóch egzemplarzach w BPK Sp. z o.o.
2. Do obliczeń projektowanej ilości wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji należy przyjąć deszcz miarodajny w ilości 200 [(dm³/s)/ha].
3. Przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej wody opadowe i roztopowe należy podczyścić poprzez zastosowanie odpowiednio dobranego separatora substancji ropopochodnych i osadnika.



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 340.651.000 zł (opłacony w całości).

REGON 270150701

