



INWESTYCJE I SPORT

Bytom, dnia 14.01.2021 r.

ODPOWIEDZI
na zapytanie dotyczące treści SIWZ nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnicznych”
Numer sprawy: ZP 01/12/2020

Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że dnia 07.01.2021 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnicznych”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny w nowszej technologii włókien tzn. kombinacja monofil & fibryl o poniższych parametrach?

Parametr	Wymogi Zamawiającego	Proponowana nawierzchnia
Wysokość włókna:	Min. 45 mm	Min. 45 mm
Ilość pęczków:	Min. 9 400/m ²	Min. 10 000/m ²
Ilość włókien:	Min. 132 000/m ²	Min. 140 000/m ²
Waga całkowita	?	Min. 2 800 gr/m ²

BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O.
41-902 BYTOM, KOLEJOWA 2A

TEL. +48 32 288 08 88 | E-MAIL: KONTAKT@BSPB.PL | WWW.BSPB.PL
NIP: 626-301-64-96 | REGON: 243699530 | NR KONTA: 19 1050 1243 1000 0090 3198 8844

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000527357, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 42.483.700,00 ZŁ



INWESTYCJE I SPORT

nawierzchni:		
Waga włókna:	?	Min. 1 700 gr/m ²
Grubość włókna:	Min. 360 mikr	Min. 329/359 i 117 mikr
Dtex:	Min. 13 300	Min. 17 700
Wytrzymałość łączenia;	Min. 110 N/100mm	Min. 120 N/100mm
Wyrwanie pęczka:	Min. 78 N	Min. 50 N
Przepuszczalność wody:	Min. 1 600 mm/h	Min. 1 450 mm/h


Kombinacja parametrów monofil i fibryl ma za zadanie zatrzymanie granulatu na boisku i obniżenie kosztów konserwacji boiska. Proponowany produkt ma znacznie większą gęstość włókien, wyższy dtex! i podobną grubość włókna. Wytrzymałość na wyrwanie pęczka jest niższa, na poziomie min. 50 N. Powód - jeżeli trawa ma wysoką gęstość, to wytrzymałość na wyrwanie jest mniejsze, ale w naszym produkcie jest nadal wyższa od wymogów FIFA (min. 40N).

Oferowana trawa została wybrana i zainstalowana w Bytomiu w 2019 na stadionie KS Silesia Miechowice, gdzie udowodniła wysoką jakość i uzyskała certyfikat FIFA Quality PRO. Podobny produkt został zainstalowany także dla AWF Kraków i w Opolu przy ul. Hallera.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zabudowanie powyższej proponowanego systemu trawy syntetycznej posiadającego część parametrów niższych niż wymagania Zamawiającego.

Zamawiający

Bytomski Sport
Polonia Bytom Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Sławomir Kamiński

Bytomski Sport
Polonia Bytom Sp. z o.o.
41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a
NIP: 6263016496 KRS: 0000527357
REGON: 243699530

BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O.
41-902 BYTOM, KOLEJOWA 2A

TEL. +48 32 288 08 88 | E-MAIL: KONTAKT@BSPB.PL | WWW.BSPB.PL
NIP: 626-301-64-96 | REGON: 243699530 | NR KONTA: 19 1050 1243 1000 0090 3198 8844

SĄD REJONOWY KATOWICE-WŚCHÓD, WYDZIAŁ VIII GOSPODARZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000527357, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 42.483.700,00 ZŁ