

Bytom, dnia 15.01.2021 r.

ZP 01/12/2020

ODPOWIEŹ
na zapytania dotyczące treści SIWZ nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnich”
Numer sprawy: ZP 01/12/2020

Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że dnia 08.01.2021 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnich”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wrywanie pęczka przed i po starzeniu wodą na poziomie min. 40 N z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły wrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zabudowanie powyższej proponowanego systemu trawy syntetycznej posiadającego część parametrów niższych niż wymagania Zamawiającego.





INWESTYCJE I SPORT

Pytanie nr 2

Polska Norma PN-EN 15330-1:2014 i Fifa w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną na poziomie min. 180mm/h (Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad”, gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad” – pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, „silny opad” – powyżej 0,75 cm wody na godzinę, największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły 300mm/dobę, tj. 12,5mm/godzinę).

W związku z powyższym wymóg normy i FIFy określony na poziomie 180 mm/h jest ponad 10 krotnie wyższy od wyżej wymienionych najwyższych opadów. Biorąc pod uwagę powyższe i warunki panujące w Polsce wymóg określony przez normę i FIFę jest wystarczająco wysoki.

Prosimy o określenie parametru na poziomie 180mm/h.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zabudowanie powyższej proponowanego systemu trawy syntetycznej posiadającego część parametrów niższych niż wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie do przetargu maty prefabrykowanej o wysokości min.10mm. Podkłady z wysokością min.12mm-max.14mm są wysokościami nietypowymi. Z reguły producenci nie wykonują na nich badań. Producenci badają trawy na podkładzie elastycznym o wysokościach 10mm, 15mm,20mm. Są to najbardziej popularne wysokości podkładów amortyzujących. Wskazanie wysokości podkładu min.12mm-max.14mm wskazuje na jednego producenta.

W związku z tym prosimy, aby dopuścić do przetargu maty prefabrykowanej o wysokości min.10mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pkt.3.7.2. PFU wskazuje możliwość zabudowania trawy na podkładzie 10mm do 20mm.

Pytanie nr 4

Wśród wytycznych dla murawy z trawy syntetycznej Zamawiający wymaga zgodności z normą DIN 18035. Chcielibyśmy zauważyć, że jest to niemiecka norma i nie obowiązuje ona w Polsce. Powszechnie obowiązującą normą jest norma europejska EN 15330-1 lub jej równoważnik norma Polska PN-EN 15330-1:2014.

Zatem wnosimy o dopuszczenie do przetargu zgodności z normą EN 15330-1 lub równoważną PN-EN 15330-1:2014.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ punkt 14 podpunkt 14.1.5.2 będzie wymagał raportu z badań laboratoryjnych przeprowadzonego przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z wypełnieniem EPDM z recyklingu i matą), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN15330-1:2013/PN-EN15330-1:2014-02.

BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O.
41-902 BYTOM, KOLEJOWA 2A

TEL: +48 32 288 08 88 | E-MAIL: KONTAKT@BSPB.PL | WWW.BSPB.PL
NIP: 626-301-64-96 | REGON: 243699530 | NR KONTA: 19 1050 1243 1000 0090 3198 8844

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000527357, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 42.483.700,00 ZŁ



INWESTYCJE I SPORT

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o poniższych parametrach:

1. Metoda produkcji : tuftowana,
2. Podkład: lateksowy
3. Rodzaj i przekrój włókna –włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu),
4. Grubość włókna – min. 370 μ m
5. Ilość pęczków na m² – min. 10 000
6. Ilość włókien na m² – min. 123 000
8. Wysokość włókna ponad matę : min. 45 mm
9. Dtex – min. 14 000
10. Ciężar włókna – min. 1 400 g/m²
11. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
12. Przepuszczalność wody systemu (mata + trawa + wypełnienie) – min. 1 100 mm/h
13. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą – min. 40 N
14. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą – min. 139N/100mm

Trawa zostanie ułożona na macie prefabrykowanej o grubości min.10mm.

Zaproponowana przez nas trawa syntetyczna posiada poniższe dokumenty, które potwierdzą minimalne parametry oferowanego produktu, które spełniają wymagania zarówno z FIFA oraz normą EN 15330-1 obowiązujące dla sztucznych traw:

1. raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.. Labosport lub Isa Sports, lub sportlabs Ltd, Ercat) dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (wypełnienia EPDM z recyklingu i maty) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy nawierzchni syntetycznej określone przez Zamawiającego (wymagane parametry są dostępne na FIFA.com);
- 2.raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu trawy syntetycznej (nawierzchnia wraz z wypełnieniem EPDM z recyklingu i matą) potwierdzający zgodność z aktualną normą EN15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
3. karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta
4. Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER Lub FIFA LICENCE PRODUCER;
5. Atest PZh dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty;
6. autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem producenta nawierzchni udzielenia gwarancji na zaoferowaną trawę syntetyczną przez okres co najmniej równy okresowi gwarancji zaoferowanego przez wykonawcę

BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O.
41-902 BYTOM, KOLEJOWA 2A

TEL. +48 32 288 08 88 | E-MAIL: KONTAKT@BSPB.PL | WWW.BSPB.PL
NIP: 626-301-64-96 | REGON: 243699530 | NR KONTA: 19 1050 1243 1000 0090 3198 8844

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000527357, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 42.483.700,00 ZŁ



INWESTYCJE I SPORT

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, że proponowane przez nas rozwiązanie spełnia standardy FIFA i wymogi normy EN 15330-1 dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej. Dodatkowo zapewniamy, że proponowany przez nas produkt spełnia oczekiwania Zamawiającego pod względem jakości.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o wyżej wymienionych parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zabudowanie powyższej proponowanego systemu trawy syntetycznej posiadającego część parametrów niższych niż wymagania Zamawiającego.

Zamawiający

Bytomski Sport
Polonia Bytom Sp. z o.o.
PREZIS ZARZĄDU


Sławomir Kamiński

Bytomski Sport
Polonia Bytom Sp. z o.o.
41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2a
NIP: 6263016496 KRS: 0000527357
REGON: 243699530

BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O.
41-902 BYTOM, KOLEJOWA 2A

TEL: +48 32 288 08 88 | E-MAIL: KONTAKT@BSPB.PL | WWW.BSPB.PL
NIP: 626-301-64-96 | REGON: 243699530 | NR KONTA: 19 1050 1243 1000 0090 3198 8844

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000527357, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 42.483.700,00 ZŁ