



INWESTYCJE I SPORT

Bytom, dnia 01.03.2021 r.

ZP 01/12/2020

ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ nr 21

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnich”

Numer sprawy: ZP 01/12/2020

Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że dnia 25.02.2021 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórnich”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Jaki rodzaj granulatu EPDM będzie wymagał Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do zasypu boiska należy użyć EPDM z recyklingu lub EPDM pierwotny.

BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O.
41-902 BYTOM, KOLEJOWA 2A

TEL: +48 32 288 08 88 | E-MAIL: KONTAKT@BSPB.PL | WWW.BSPB.PL
NIP: 626-301-64-96 | REGON: 243699530 | NR KONTA: 19 1050 1243 1000 0090 3198 8844

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000527357, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 42.483.700,00 ZŁ



INWESTYCJE I SPORT

Pytanie nr 2

Czy rodzaj i ilość granulatu EPDM, który zostanie wbudowany na boisku objętym przedmiotowym postępowaniem, ma być zgodna z przedłożonym raportem z badań przeprowadzonym przez specjalistyczne laboratorium, dotyczącym oferowanego systemu, potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rodzaj i ilość granulatu EPDM który zostanie wbudowany na boisku objętym przedmiotowym postępowaniem, ma być zgodna z przedłożonym raportem z badań przeprowadzonym przez specjalistyczne laboratorium, dotyczącym oferowanego systemu, na który składa się nawierzchnia z wypełnieniem EPDM Virgin lub EPDM recykling wraz z matą, potwierdzającym zgodność jego parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality. W związku z powyższym, jeżeli w raporcie przebadane jest wypełnienie trawy EPDM Virgin, to na boisku musi zostać zastosowany EPDM Virgin, natomiast jeżeli w raporcie jest przebadane wypełnienie trawy EPDM recykling, to na boisku musi zostać zastosowany EPDM recykling.

z poważaniem

Bytomski Sport
Polonia Bytom Sp.z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Sławomir Kamiński

BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O.
41-902 BYTOM, KOLEJOWA 2A

TEL: +48 32 288 08 88 | E-MAIL: KONTAKT@BSPB.PL | WWW.BSPB.PL
NIP: 626-301-64-96 | REGON: 243699530 | NR KONTA: 19 1050 1243 1000 0090 3198 8844

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000527357, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 42.483.700,00 ZŁ